



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

Главного управления МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpnrnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 49/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 23**

Во исполнение распоряжения Заместителя Главного государственного инспектора города Новочеркаска по пожарному надзору от «20» февраля 2019 года № 49, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «26» февраля 2019 г. по «26» марта 2019 г., проведена плановая выездная проверка Плясуновым Никитой Вадимовичем – дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23, расположенных по адресу: 346404, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Калинина, 88 совместно с заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 – Аббасова Наталья Ивановна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует годовой план-график со сроками проведения планово-предупредительного ремонта	п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012	09.03.2020	

	систем противопожарной защиты	№ 390 «О противопожарном режиме»		
2.	Не соблюдаются руководителем организации в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно ширина лестничного марша не соответствует установленным требованиям	Статьи 4-6, 53, 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), п. 6.29 СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	09.03.2020	
3.	Не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а именно на объекте защиты допускается размещение речевых оповещателей на расстоянии менее 150 мм от потолка до верхней части самого оповещателя	ст. 6, ст. 81, ст. 84, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.»; п. 3.17 НПБ 104-03 «Об утверждении норм пожарной безопасности. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»	09.03.2020	
4.	Шлейфы АУПС и СОУЭ не соответствуют требованиям норм и правил	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84 п. 7, Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией	09.03.2020	

		людей при пожаре» п. 3.4, Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.15.3	
5.	Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа	п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	09.03.2020
6.	Не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»	09.03.2020
7.	На путях эвакуации допускается применение материала (линолеум) с неподтверждёнными показателями пожарной опасности	Статьи 4, 6 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), п. 6.23 Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СниП 21-01-97*), п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	09.03.2020
8.	Не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а именно на объекте защиты допускается размещение точечных пожарных извещателей на стенах при возможности их	ст. 6, ст. 81, ст. 84, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 12.18 НПБ 88-2001 «Установки	09.03.2020

	установки под перекрытием	пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»		
--	---------------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР ОНД и ПР по г. Новочеркаску
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Ростовской области
Н.В. Плясунов
(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



(подпись)
М.Л.И.*

«25» марта 2019 г.

С предписанием ознакомлен, предписание для исполнения получил:

✓ *Аббасова*
(подпись)

Заведующий МБДОУ ДС № 23 – Аббасова
Наталья Ивановна
(должность, фамилия, инициалы)

«25» марта 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору