

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области**

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@61.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности № 31/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 23»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 31 от 25.03.2022 в период с 01.04.2022 по 14.04.2022 старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы Гордиенко Сергеем Валерьевичем проведена плановая выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица — заведующий МБДОУ «Детский сад №23» Аббасова Наталья Ивановна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п.п.	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативного правового акта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении (указывается)
--------	--	---	---------------------------	------------------------------------

				ТОЛЬКО ВЫПОЛ НЕНИЕ)
1	2	3	4	5
1.	Подтвердить соответствие требованиям пожарной безопасности материала, применённого для отделки пола на пути эвакуации, (линолеума в коридоре 1 этажа)	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 №1479, ст. 4, ст. 6, ст. 89, ст. 145, таблица 3, таблица 28 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	19.12.2022	
2.	Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 №1479	19.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №23»

Аббасова Наталья Ивановна.

«12».04.2022




(подпись)

Старший инспектор отделения НД и ПР
ОНД и ПР по г. Новочеркаску УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Ростовской области –

государственный инспектор
г. Новочеркасска по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы

Гордиенко С.В.

«12».04.2022



(подпись)